

Fra: Johannes H Røinås <johannes.roinas@nmbu.no>
Sendt: 19. juni 2017 14:49
Til: Inger Torild Hågensen; 'nina.gronbekk@afk.no'
Kopi: 'Lars Olav Moen'; 'einride.berg@sias.no'
Emne: Kommandanten NMBU Rivesøknad

Hei,

Argumenter som må vektlegges ved vurdering av rivesøknaden.

Jeg registrerte at dere under befaringen ble litt «begeistret» for de gamle innvendige dørene og panelbordene i gangen i 2. etg. og i hyblene. Som nevnt, men kanskje ikke notert:

- Dørene er ikke brannklassifisert og må erstattes med kopier som oppfyller brannkravene.
- Panelbordene vil bli kledd med gipsplater for å ivareta brannkravene.

Det må gjøres omfattende ombygning for å innfri kravene til «Universell utforming og tilrettelegging»

Med vennlig hilsen
Johs. H. Røinås
Senioringeniør
Tlf. 418 51 421