



Saksprotokoll

Gnr 54 bnr 368 - Moer sykehjem - dispensasjon fra tilknytningsplikt til fjernvarme

Saksbehandler:	Per Ernesto Øveraas	Saksnr.:	18/00479
Behandlet av		Møtedato	
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø		58/18	23.08.2018
2 Formannskapet		66/18	29.08.2018

Formannskapets behandling 29.08.2018:

Votering:

HTM's innstilling ble vedtatt 8-1 (SV) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling.

Formannskapets vedtak 29.08.2018:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 27-5 andre ledd innvilger Formannskapet dispensasjon fra § 4.1 i Kommuneplanens arealdel om tilkobling til fjernvarme ved utvidelsen av Moer Sykehjem.

Begrunnelse for vedtaket jf. pbl. § 19-2:

- Formannskapet vurderer at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjon innvilges fordi:
 - Dette er en utvidelse av eksisterende sykehjem.
 - Det ansees dokumentert at tilknytning til dagens løsning med grunnvarme er miljømessig klart bedre enn tilknytning til fjernvarme.
- Formannskapet mener at etter en samlet vurdering er fordelene klart større enn ulempene, fordi:
 - Det ville ha store negative miljømessige virkninger å erstatte dagens vel fungerende anlegg for grunnvarme med tilknytning til fjernvarme.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 4. september 2018

Vibeke Berggård

Dokumentet er elektronisk godkjent